

要求水準書等に関する質問書に対する回答（令和4年4月18日回答分②）

鳥取市公設地方卸売市場再整備事業の要求水準書等について、次のとおり質問・意見がありましたので、回答します。

No.	資料名	頁	該当箇所				項目名	質問内容	回答
			第1	1	(1)	ア			
1	要求水準書	27	4	3	2	③	貯蔵・保管施設	品物を凍らせる凍結庫を設置するとありますが、（資料J）では凍結能力の記載が無いので、冷凍までの能力と理解しました。冷凍した物を保管する能力迄を基本と理解すればよろしいでしょうか？	要求水準書案P35に記載のとおり、資料Jは事業協力者がコスト面等を鑑み検討したうえでの提案です。最低限、この内容を充足することとしており、それ以上の能力については、提案に委ねます。
2	要求水準書	P30						消雪設備の設置範囲はスロープだけでなく、一層二段式駐車場の2段目全面に設置でしょうか。	要求する水準としては、スロープのみを想定していますが、1層2段式の駐車場を提案する場合は、堆雪時での2段目の使用への配慮について提案を求めます。 【要求水準書の変更】 前：消雪装置を設置することを原則とし、方式は散水を基本とする。 後：1層2段式以上の高層となる駐車場施設を提案する場合は、少なくとも積雪が想定されるスロープには消雪装置を設置することとし、方式は散水を基本とする。
3	要求水準書	P47						地盤調査時に行う液状化判定については水平加速度150galに対する検討としてよいでしょうか。	本事業を実施する事業者の責任の元、液状化の恐れがないことを確認できる地盤調査を行った上で設計・施工を行っていただくものですので、地質構成、建設する建築物の構造・機能等を考慮して水平加速度150galに対する検討で充足すると判断される場合は、そのようにしていただいで結構です。
4	要求水準書	P15						駐車場棟の積載荷重について、日本プレハブ駐車場工業会の積載荷重を採用してもよろしいでしょうか	建築基準法等の関係法令を遵守した上で、日本プレハブ駐車場工業会の積載荷重を採用していただくことは妨げません。