

鳥取市立小中学校耐震診断結果及び耐震化計画

12 : 改修の必要なし

80 : 改修済

1 : 未改修

学校名	棟名	棟数	構造	階数	完成年度	延べ面積 (㎡)	判定指標 (Iso)	安全性、緊急度の指標		con強度 (N/mm ²)	安全性評価区分	緊急度判定	耐震化計画
								構造耐震指標(Is)	保有水平耐力(q)				
久松小学校	教室棟	1	RC	3	S45	1,800	0.7	0.85	1.00	24.7	C	⑦	H24(補強)
	管理・教室棟	1	RC	3	S45	1,870	0.7	0.78	1.42	20.9	C	⑦	H24(補強)
富桑小学校	教室棟	1	RC	3	S50	1,262	0.7	0.79	1.10	36.2	C	⑦	H23(補強)
	教室棟	1	RC	3	S53	528	0.7	0.72	1.33	39.7	C	⑦	H23(補強)
稲葉山小学校	教室・特別教室棟	4	RC	3	S46~50	1,680	0.7	0.70	1.50	18.1	C	⑦	H25(補強)
美保小学校	教室棟	1	RC	3	S45	600	0.7	0.72	2.42	28.4	C	⑦	H20(補強)
	管理・教室棟	1	RC	3	S56	1,647	0.7	0.73	1.77	33.7	C	⑦	H20(補強)
	特別教室棟	2	RC	3	S49, 53	1,458	0.7	0.76	2.55	26.1	C	⑦	H20(補強)
	特別教室棟	1	RC	3	S57	915	0.7	1.00	1.30	34.1	C	⑦	
	体育館	1	S	1	S55	1,000	0.7	0.97	1.23		C	⑦	H26(補強)
明德小学校	教室・特別教室棟	1	RC	3	S52	1,875	0.7	0.79	1.63	37.5	C	⑦	H25(補強)
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S53	1,209	0.7	0.80	1.17	23.5	C	⑦	H25(補強)
	体育館	1	S	1	S56	981	0.7	0.57	1.75		B	⑤	H27(補強)
倉田小学校	教室棟	1	RC	3	S44	968	0.7	0.73	2.30	19.6	C	⑦	H26(補強)
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S54	966	0.7	0.73	1.73	33.7	C	⑦	H26(補強)
面影小学校	管理・特別教室棟	3	RC	3	S47~53	2,365	0.7	0.79	1.85	27.3	C	⑦	H24(補強)
	教室棟	1	RC	3	S56	737	0.7	0.77	1.03	41.5	C	⑦	H24(補強)
	教室棟	1	RC	3	S57	1,093	0.7	0.75	1.66	32.1	C	⑦	H24(補強)
神戸小学校	管理・教室・特別教室棟	1	RC	3	S47	998	0.7	0.54	1.47	31.9	B	④	H27(補強)
	特別教室棟	1	RC	3	S56	505	0.7	0.66	1.10	44.8	B	⑤	H27(補強)
美和小学校	教室棟	1	RC	3	S42	2,281	0.7	0.70	1.59	15.5	C	⑦	H25(補強)
大正小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S50	2,385	0.7	0.76	1.37	34.8	C	⑦	H26(補強)
明治小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S40	1,121	0.7	0.83	1.24	14.9	C	⑦	H24(補強)
世紀小学校	管理・教室棟	2	RC	3	S43, 44	2,535	0.7	0.81	2.74	25.4	C	⑦	H20(補強)
	教室棟	1	RC	3	S57	1,273	0.7	0.75	2.53	42.7	C	⑦	
湖山小学校	管理・特別教室棟	4	RC	3	S46~54	3,378	0.7	0.72	1.99	27.6	C	⑦	H24(補強)
	教室棟	1	RC	3	S54	1,106	0.7	0.74	1.15	28.2	C	⑦	H24(補強)
	体育館	1	S	1	S48	632	0.7	1.43	2.59		C	⑦	H21(補強)
湖南学園小学校	教室棟	2	RC	3	S33, 34	1,420	0.7	0.71	3.20	21.9	C	⑦	H20(補強)
末恒小学校	管理・教室棟	2	RC	3	S49, 50	1,471	0.7	0.93	1.00	28.7	C	⑦	H22(補強)
	教室棟	1	RC	3	S54	840	0.7	0.89	1.30	30.2	C	⑦	H22(補強)
米里小学校	教室棟	1	RC	3	S55	1,253	0.7	0.60	1.20	32.7	B	⑥	H27(補強)
	体育館	1	S	1	S54	560	0.7	0.91	2.80		C	⑦	H26(補強)
浜坂小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S48	972	0.7	0.78	1.03	32.8	C	⑦	H23(補強)
	教室・特別教室棟	2	RC	3	S48, 53	2,028	0.7	0.81	1.07	29.2	C	⑦	H23(補強)
	体育館	1	S	1	S49	632	0.7	0.77	2.38		C	⑦	
河原第一小学校	管理・教室棟	2	RC	3	49, 50	3,364	0.7	0.68	1.10	22.8	B	⑥	H27(補強)
	体育館	1	RC	1	50	1,056	0.7	0.90	1.50	23.5	C	⑦	
西郷小学校	管理・教室棟	1	RC	3	47	1,949	0.7	0.55	1.87	19.1	B	⑤	H27(補強)
	体育館	1	S	1	47	565	0.7	0.93	1.24		C	⑦	H22(補強)
用瀬小学校	管理・教室・特別教室棟	1	RC	3	S45	2,942	0.7	0.76	0.97	20.8	C	⑦	H21~H22(補強)
	体育館	1	RC	1	S45	648	0.7	1.58	7.83	21.2	C	⑦	
佐治小学校	特別教室棟	2	RC	2	S49, 50	771	0.7	0.78	1.33	19.2	C	⑦	H22(補強)
	管理・教室棟	1	RC	3	S50	2,056	0.7	0.76	1.03	20.0	C	⑦	H22(補強)
	体育館	1	RC	1	S50	757	0.7	1.35	2.30	21.0	C	⑦	
浜村小学校	管理・教室棟	1	RC	3	S52	1,617	0.7	0.60	1.09	21.9	B	⑤	H27(補強)
青谷小学校	教室棟	1	RC	3	S55	2,049	0.7	0.87	2.94	26.7	C	⑦	H21(補強)
	特別教室棟	1	RC	3	S57	1,310	0.7	0.87	2.91	28.7	C	⑦	

学校名	棟名	棟数	構造	階数	完成年度	延べ面積(m ²)	判定指標(Iso)	安全性、緊急度の指標			安全性評価区分	緊急度判定	耐震化計画
								構造耐震指標(Is)	保有水平耐力(a)	con強度(N/mm ²)			
東中学校	管理・特別教室棟	2	RC	4	S55, 56	3,224	0.7	0.72	1.49	34.4	C	⑦	H25～H26(補強)
	教室棟	1	RC	4	S56	2,325	0.7	0.72	1.33	37.8	C	⑦	H25～H26(補強)
	体育館	1	S	1	S56	1,319	0.7	1.02	1.85		C	⑦	H24(補強)
南中学校	管理・特別教室棟	2	RC	3	S44, 45	1,390	0.7	0.72	1.13	20.3	C	⑦	H22(補強)
	武道場	1	S	1	S52	350	0.7	0.57	1.37		B	④	H30
北中学校	教室棟・特別教室棟	1	RC	3	S52	2,588	0.7	0.71	1.23	14.6	C	⑦	H24(S52棟 補強)
江山中学校	管理・特別教室棟	3	RC	3	S39～50	2,437	0.7	0.82	2.35	18.0	C	⑦	H20(補強)
	武道場	1	S	1	S52	350	0.7	1.01	2.42		C	⑦	
高草中学校	武道場	1	S	1	S54	350	0.7	0.94	2.25		C	⑦	
湖東中学校	教室棟	1	RC	3	S53	2,027	0.7	0.89	1.03	36.7	C	⑦	H23～H24(補強)
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S54	1,985	0.7	0.75	1.43	42.4	C	⑦	H23～H24(補強)
桜ヶ丘中学校	教室棟	1	RC	3	S54	1,569	0.7	0.55	1.75	37.6	B	⑤	H26～H27(補強)
	管理・特別教室棟	1	RC	3	S55	1,669	0.7	0.56	1.43	31.8	B	⑤	H26～H27(補強)
	教室棟	1	RC	3	S57	540	0.7	1.41	2.06	34.9	C	⑦	
	体育館	1	S	1	S55	1,027	0.7	0.45	1.38		B	④	H27～H28(補強)
国府中学校	特別教室棟	1	S	1	53	387	0.7	1.64	2.58		C	⑦	
	体育館	1	S	1	55	1,104	0.7	0.90	1.64		C	⑦	H21(補強)
	寄宿舎	1	S	2	55	499	0.7	0.80	1.40		C	⑦	
気高中学校	体育館	1	S	1	S43	1,220	0.7	0.55	1.68		B	④	H29

構造 RC:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造

18年度以前改修済7棟(国府中2棟、福部中3棟、鹿野中2棟) ○気高中2棟・青谷中2棟・はプレハブのため除く