

議員質問への対応調書

整理番号

050904

令和5年 9月定例会	会派名	開政	担当部	下水道部
	議員名	加嶋 辰史	担当課	下水道企画課
質問・答弁月日	9月13日			
質問形態	一般		各個	追及
質問事項	3 水害について (2) 内水対策について			
<p>【質問要旨】</p> <p>湖山池河口付近の長柄川と枝川に挟まれた地域の令和3年7月豪雨による道路冠水に係る下水道部の対応について、令和3年9月定例会で質問したが、その後令和5年8月までの間に、下水道部ではどのように対応したか、また今回の大雨以降の対応方針はどのようなものか伺う。</p>				
<p>【答弁要旨】</p> <p>当該地域の污水管への浸入水の調査については、令和3年9月15日から16日にかけて当該地域から枝川上流域（吉岡温泉町付近）までの調査を行い、柵蓋の破損箇所や、マンホール目地からの浸入水が確認されたため、同月中にそれらの修繕を終えました。</p> <p>その後、雨天時におきましても、当該地域にお住いの方から、家屋への污水の逆流について、連絡が無い状況が続いていましたが、本年7月13日の大雨時、河川等の溢水で道路が冠水する中、家の排水が悪いと連絡が入りました。</p> <p>これを受け、バキューム車による対応等に合わせて、改めて周辺の現地確認を行ったところ、公共ますの蓋が開いているお宅が見つかったため閉じたところです。</p> <p>今後につきましては、他にも要因があるのではないかと考えておりますので、県と協調を図るとともに、河川等の溢水による道路冠水時に、再度、当該地域の調査を行うこととしています。</p>				
【対応方針・進捗状況】		対応中		
<p>■対応方針</p> <p>豪雨等による河川等の溢水時、污水が逆流することがないか、当該地域の調査を行い、原因究明と対応について検討する。</p>				
<p>■進捗状況</p> <p>河川等の溢水による道路冠水が生じるような降雨時に調査予定。 河川の溢水状況を速やかに把握し、迅速に調査を行うため、令和7年10月1日に浸水センサを設置しました。</p>				
更新日： 令和7年10月15日				