

仕様書の訂正について

令和6年4月22日付けで公告した一般競争入札（日進小学校やまびこ児童クラブエアコン更新）について下記のとおり仕様書を訂正します。

令和6年4月24日

記

○仕様書「日進小学校やまびこ児童クラブエアコン更新」について

「(2) 同等品リスト」中「三菱電機」の型式及び要求性能を以下のとおり修正する。

(正) 型式：PLZX-ERMP224L3

三相 200V

8 馬力

20.0kW (6.6～22.4kW)

22.4kW (5.8～27.0kW)

(誤) 型式：PLZX-ZRMP224L3

三相 200V

8 馬力

20.0kW (5.7～22.4kW)

22.4kW (5.6～27.0kW)

(正) 型式：PLZ-ERMP50L3

三相 200V

2 馬力

4.5kW (1.9～5.0kW)

5.0kW (1.6～6.6kW)

(誤) 型式：PLZ-ZRMP50L3

三相 200V

2 馬力

4.5kW (1.6～5.0kW)

5.0kW (1.3～6.6kW)