

(1) 仕様書

1 発注番号	2024000080
2 件 名	日進小学校やまびこ児童クラブエアコン更新
3 品 名	①天井カセット2方向型同時ツインエアコン ②天井カセット2方向型同時エアコン
4 数 量	① 1台 ② 1台
5 規 格 等	① (参考品) ダイキン SZRG224BAD (1) 電源: 三相 200V (2) 馬力: 8馬力相当 (3) 冷房能力 20.0kW (10.1~22.4kW) (4) 暖房能力 22.4kW (10.1~28.0kW) (5) その他 ・高調波抑制フィルター取付のこと (機種によっては不要) ・対応室外機込 (機種については各社で確認すること) ・ワイヤードリモコン付 ・グリーン購入法適合商品 ・日本国内メーカー製品に限る ・標準工事費を含む ・既設冷媒配管は、更新部分以外既設を再利用する。 ・機器納入及び据付、排水配管設備及び電気設備の設置、既存室内機及び室外機 (ダイキン・SMZGP224KD) の撤去、不要部配管及び不要部被覆の撤去、冷媒回収処分、電気配線撤去、廃材処分運搬に要する費用を含む。 ・別紙図面を参考にし、必要に応じて現地を確認のうえ施工すること。 ② (参考品) ダイキン SZRG50BYT (1) 電源: 三相 200V (2) 馬力: 2馬力相当 (3) 冷房能力 4.5kW (2.1~5.0kW) (4) 暖房能力 5.0kW (2.3~6.3kW) (5) その他 ・対応室外機込 (機種については各社で確認すること) ・ワイヤードリモコン付 ・グリーン購入法適合商品 ・日本国内メーカー製品に限る ・標準工事費を含む ・既設冷媒配管は、更新部分以外既設を再利用する。 ・機器納入及び据付、排水配管設備及び電気設備の設置、既存室内機及び室外機 (ダイキン・SZYGP50H(N)T) の撤去、不要部配管及び不要部被覆の撤去、冷媒回収処分、電気配線撤去、廃材処分運搬に要する費用を含む。 ・別紙図面を参考にし、必要に応じて現地を確認のうえ施工すること。
6 納入場所	日進小学校やまびこ児童クラブ (鳥取市吉方温泉1丁目131)
7 納入期限	令和6年6月30日 (日)
8 そ の 他	・納品に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 ・搬入、設置、組立、撤去、処分及び検査に要する費用は受注者が負担すること。 ・関係法令等を遵守し、安全に作業を行うこと。

	<ul style="list-style-type: none"> ・設置した機器等の試運転調整を行い、機器等が正常に動作することを確認すること。 ・納入時に建物等へ損害を与えた場合は、受注者の負担で原状に復すこと。 ・納品に際して発生したごみ等は、受注者が処理、清掃を行うこと。 ・現地確認を希望する場合は、学校教育課担当者まで事前連絡すること。 ・その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、発注課と協議すること。
9問合わせ	学校教育課 担当者 若宮 健一 TEL 0857-30-8414

(2) 同等品リスト

メーカー・品番	パナソニック	日立	三菱電機
要求性能	PA-P224L7HDNB	RCID-GP224RSHP3	PLZX-ERMP224L3
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V
馬力	8 馬力	8 馬力	8 馬力
冷房能力	20.0kW (6.2~22.4kW)	20.0kW (5.0~22.4kW)	20.0kW (6.6~22.4kW)
暖房能力	22.4kW (5.6~25.0kW)	22.4kW (5.6~28.0kW)	22.4kW (5.8~27.0kW)

メーカー・品番	パナソニック	日立	三菱電機
要求性能	PA-P50L7HNB	RCID-GP50RSH8	PLZ-ERMP50L3
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V
馬力	2 馬力	2 馬力	2 馬力
冷房能力	4.5kW (1.1~5.0kW)	4.5kW (1.5~5.0kW)	4.5kW (1.9~5.0kW)
暖房能力	5.0kW (1.2~5.3kW)	5.0kW (1.3~6.3kW)	5.0kW (1.6~6.6kW)

※このリスト内にある製品以外の同等品については、別途同等品確認書により発注課に問い合わせること。

