

令和元年度 ダイオキシン類に係る自主検査の実施状況【大気基準適用施設】

整理番号	特定事業場名	所在地	特定施設の 種類	施設 能力	排出ガス			ばいじん		燃え殻		備 考
					検体採取日	測定結果 ng-TEQ/m ³	適用基準 ng-TEQ/m ³	検体採取日	測定結果 ng-TEQ/g	検体採取日	測定結果 ng-TEQ/g	
1	鳥取市神谷清掃工場①	鳥取市西今在家228	廃棄物焼却炉	①	R1. 5. 14	0.060	1	R1. 5. 14	0.12	R1. 5. 14	0.0	JIS K0311:2008
2	鳥取市神谷清掃工場②	鳥取市西今在家228	廃棄物焼却炉	①	R1. 5. 29	0.052	1	R1. 5. 29	0.21	R1. 5. 29	0.0	JIS K0311:2008
3	三洋製紙(株)	鳥取市古市185	廃棄物焼却炉	②			5					(休止中)
4	(有)森本組	鳥取市里仁507-1	廃棄物焼却炉	③	R1. 10. 24	8.2	10	R1. 10. 26	0.66	R1. 10. 26	0.006	JIS K0311:2008
6	鳥取市秋里下水終末処理場②	鳥取市秋里903	廃棄物焼却炉	③	R1. 7. 30	0.000062	5	-	-	R1. 7. 30	0.0000011	JIS K0311:2008
7	(株)山田産業①	鳥取市下砂見1197	廃棄物焼却炉	④			10					(休止中)
8	(株)山田産業②	鳥取市下砂見1197	廃棄物焼却炉	④			10					(休止中)
10	(有)奥村建材	鳥取市上の山	廃棄物焼却炉	④			10					(休止中)
11	鳥取大学	鳥取市湖山町南4-101	廃棄物焼却炉	④	R1. 5. 28	0	5	-	-	R1. 5. 29	0	告示92号1-1
12	(株)原田建設	鳥取市数津62-2	廃棄物焼却炉	④	R2. 3. 18	9.9	10	R2. 10. 7	0.63	R2. 3. 23	0.44	告示92号1-1
13	駒井重機建設(株)	鳥取市大塚545	廃棄物焼却炉	④	R2. 2. 20	0.180	10	-	-	R2. 2. 21	0	告示92号1-1
14	(有)大和クリーン環境	鳥取市滝山字小山平504	廃棄物焼却炉	④	R1. 10. 17	0.015	10	R1. 10. 17	0.016	R1. 10. 17	0	JIS K0311:2008
15	菌興椎茸協同組合 種菌育成場	鳥取市吉成140-1	廃棄物焼却炉	④	R2. 2. 26	0.024	10	-	-	R2. 2. 26	0.0350	告示92号1-1
16	鳥取家畜保健衛生所	鳥取市国安210	廃棄物焼却炉	④	R1. 10. 16	0.27	5	R1. 10. 16	0.14	R1. 10. 16	0.026	JIS K0311:2008
17	(株)ダイトリ	鳥取市金沢393-3	廃棄物焼却炉	④	R2. 4. 22	0.99	10	-	-	-	-	告示92号1-1
18	久本木材(株)	鳥取市叶112-1	廃棄物焼却炉	④	R1. 12. 17	0.15	5	R1. 12. 18	0.042	R1. 12. 18	0	告示92号1-1, 1-3
19	(有)中輝工業	鳥取市北村字池之内195	廃棄物焼却炉	④	R3. 3. 18	0.04	5	R3. 3. 19	0.025	R3. 3. 19	0.11	JIS K0311:2020
20	中谷壽江	鳥取市三山口乗越シ855, 858	廃棄物焼却炉	③	R2. 3. 27	0.14	10	R2. 3. 27	0.019	R2. 3. 27	0.0088	告示92号1-1
27	澤田工業(株)	鳥取市用瀬町鷹狩661-1	廃棄物焼却炉	④	R2. 3. 2	2.3	10	-	-	R2. 3. 2	0.03	告示26号2-1
28	(有)上紙材木店	鳥取市用瀬町別府430-4	廃棄物焼却炉	④			5					(休止中)
32	(有)米村木工	鳥取市青谷町吉川102	廃棄物焼却炉	④	R2. 3. 3	0.026	10	R2. 3. 23	0.012	R2. 3. 23	0.017	告示92号1-1
35	(株)白兔環境開発①焼却炉	鳥取市千代水4丁目40番地	廃棄物焼却炉	②	R1. 5. 21	0.014	1	R1. 5. 22	0.18	R1. 5. 22	0.0048	JIS K0311:2008
36	(株)白兔環境開発②焼却炉	鳥取市千代水4丁目40番地	廃棄物焼却炉	③	R1. 5. 22	0.0076	5	R1. 5. 22	0.034	R1. 5. 22	0.000012	JIS K0311:2008
38	吾妻商事(有)①	岩美郡岩美町浦富3081-21	廃棄物焼却炉	③	R1. 10. 15	5.2	10	-	-	R1. 10. 14	0.03	JIS K0311:2008

【注】

- (1) 施設名の丸数字は施設番号
- (2) - : 構造上の問題、排出量の問題等で測定できないもの
- (3) 施設能力: 焼却能力が ①4t/h、②2t/h以上4t/h未満、③200kg/h以上2t/h未満、④200kg/h未満

令和元年度 ダイオキシン類に係る自主検査の実施状況【水質基準適用施設】

整理 番号	特定事業場名	所在地	特定施設の種類	排水水			備 考
				検体採取日	測定結果 pg-TEQ/L	適用基準 pg-TEQ/L	
1	三洋製紙(株)	鳥取市古市185	15	-	-	10	(焼却炉休止中)
2	鳥取市秋里下水終末処理場	鳥取市秋里903	15, 18	R1. 7. 30	0. 0024		JIS K0312:2008

特定施設の種類の種類

施設 番号	特定施設の種類の種類
15	焼却炉の排ガス洗浄施設・焼却灰貯留施設
18	下水道終末処理施設（特定施設から排出される汚水を処理するものに限る）