

令和4年度 ダイオキシン類に係る自主検査の実施状況【大気基準適用施設】

整理番号	特定事業場名	所在地	特定施設の 種類	施設 能力	排出ガス			ばいじん		燃え殻		備 考
					検体採取日	測定結果 ng-TEQ/m ³	適用基準 ng-TEQ/m ³	検体採取日	測定結果 ng-TEQ/g	検体採取日	測定結果 ng-TEQ/g	
1	鳥取市神谷清掃工場○	鳥取市西今在家228	廃棄物焼却炉	◎	R4.7.26 R4.11.9	0.10 0.082	1	R4.10.14	2.6	R4.10.14	0.00030	JIS K0311:2020
2	鳥取市神谷清掃工場○	鳥取市西今在家228	廃棄物焼却炉	◎	R4.8.19 R4.12.1	0.18 0.084	1	R4.10.15	0.49	R4.10.15	0	JIS K0311:2020
3	三洋製紙(株)	鳥取市古市185	廃棄物焼却炉	◎			5					(休止中)
4	(有)森本組	鳥取市里仁507-1	廃棄物焼却炉	◎	R4.10.21	9.9	10	R4.10.22	0.39	R4.10.28	0.055	JIS K0311:2020
6	鳥取市秋里下水終末処理場○	鳥取市秋里903	廃棄物焼却炉	◎	R4.9.2	0.10	5			R4.9.2	0.0025	JIS K0311:2020
7	株式会社IY企画○	鳥取市下砂見1197	廃棄物焼却炉	◎	R4.6.3	3.0	10	-	-	R4.6.3	0.31	JIS K0311:2020
8	株式会社IY企画○	鳥取市下砂見1197	廃棄物焼却炉	◎	R4.6.3	1.2	10	-	-	R4.6.3	0.15	JIS K0311:2020
10	(有)奥村建材	鳥取市上の山	廃棄物焼却炉	◎			10					告示92号1-1
11	鳥取大学	鳥取市湖山町南4-101	廃棄物焼却炉	◎	R4.3.4	0.004	5			R4.3.5	0	告示92号1-1
12	(株)原田建設	鳥取市数津62-2	廃棄物焼却炉	◎			10					告示92号1-1
13	駒井重機建設(株)	鳥取市大塚545	廃棄物焼却炉	◎	R5.1.11	4.3	10			R5.1.12	0	告示92号1-1
14	(有)大和クリーン環境	鳥取市滝山字小山平504	廃棄物焼却炉	◎	R4.9.13	0.042	10	R4.9.13	0.045	R4.9.13	0.026	JIS K0311:2020
15	菌興椎茸協同組合 種菌育成場	鳥取市吉成140-1	廃棄物焼却炉	◎	R4.10.14	0.009	10			R4.10.14	0.0190	告示92号1-1
16	鳥取家畜保健衛生所	鳥取市国安210	廃棄物焼却炉	◎	R5.1.19	0.0038	5			R5.1.9	0.0	JIS K0311:2020
17	(株)ダイトリ	鳥取市金沢393-3	廃棄物焼却炉	◎	R5.3.17	0.042	10	-	-	-	-	告示92号1-1
18	久本木材(株)	鳥取市叶112-1	廃棄物焼却炉	◎	R5.2.2	0.053	5	R5.2.3	0.46	R5.2.3	0	告示92号1-1
19	(有)中輝工業	鳥取市北村字池之内195	廃棄物焼却炉	◎	R4.9.14	0.62	5	R4.9.22	1.10	R4.9.12	0.00	JIS K0311:2020
20	株式会社サーキット	鳥取市三山口乗越シ855,858	廃棄物焼却炉	◎								未測定
28	(有)上紙材木店	鳥取市用瀬町別府430-4	廃棄物焼却炉	◎			5					(休止中)
35	(株)白兔環境開発○ 焼却炉	鳥取市千代水4丁目40番地	廃棄物焼却炉	◎	R4.5.17	0.0036	1	R4.5.18	0.11	R4.5.18	0.070	JIS K0311:2020
36	(株)白兔環境開発○ 焼成炉	鳥取市千代水4丁目40番地	廃棄物焼却炉	◎	R4.5.18	0.0052	5	R4.5.18	0.12	R4.5.18	0.000022	JIS K0311:2020
38	吾妻商事(有)○	岩美郡岩美町浦富3081-21	廃棄物焼却炉	◎	R4.9.28	4.50	10			R4.9.27	0.081	告示26号2-1
39	鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処	鳥取市河原町山手925番地他	廃棄物焼却炉	◎	R5.1.27	0.00036	0.1	R5.1.27	0.29	R5.1.15	0	ばいじんは◎◎混合
40	鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処	鳥取市河原町山手925番地他	廃棄物焼却炉	◎	R5.1.28	0.0044	0.1	R5.1.27	0.29	R5.1.15	0	ばいじんは◎◎混合

令和4年度 ダイオキシン類に係る自主検査の実施状況【水質基準適用施設】

整理 番号	特定事業場名	所在地	特定施設の種類	排水水			備 考
				検体採取日	測定結果 pg-TEQ/L	適用基準 pg-TEQ/L	
1	鳥取市秋里下水終末処理場	鳥取市秋里903	15, 18	R4. 9. 2	0. 0020		JIS K0312:2008

特定施設の種類

施設 番号	特定施設の種類
1	パルプの製造の用に供する漂白施設
15	焼却炉の排ガス洗浄施設・焼却灰貯留施設
18	下水道終末処理施設（特定施設から排出される汚水を処理するものに限る）