

地区公民館への再生可能エネルギー導入事業（PPA事業）に関する質問への回答

	資料名及びページ数	質 問	回 答
1	実施要領 p. 3 5 施設見学	施設見学の際、担当課の方（この事業や関連資料について承知している方）がつきそうとの認識でよいでしょうか。	本事業を担当する本市職員が立会する予定としています。
2	実施要領 p. 3 6 企画提案書の提出 イ 技術提案	（エ）設備設置仕様について、類似条件の施設についてまとめた記載（必ずしも施設ごとではない記載）が可能と考えてよろしいでしょうか。	類似条件の施設毎に設備設置仕様を作成していただいても構いません。ただし、設置を予定する全ての施設がいずれかに該当するよう記載してください。
3	仕様書、4 事業実施、 （1）基本的条件	「一括して事業実施する」とありますが、 ・電気使用量が他と比べて少ない施設等を選定から除外出来ますか？	事業者において、事業実施が困難と判断された場合は、事業対象から除外することができます。ただし、事業対象とする施設を少なくする場合、審査の際に評価は下がります。
4	仕様書、4 事業実施、 （1）基本的条件	・全施設、統一のPPA単価となりますか？	全施設で統一のPPA単価としてください。
5	仕様書、4 事業実施、 （2）事前調査等	「別途市が提示する候補施設の情報」とありますが、 ・構造計算は事業者で実施するのか？	構造計算は必要に応じて事業者が実施してください。なお、新耐震基準を満たし築後年数も短い施設を対象としています。事業者が安全確保のために必要だと考える範囲で調査をお願いします。

	資料名及びページ数	質 問	回 答
6	仕様書、4事業実施、 (2) 事前調査等	・構造計算の費用は？	事業者負担となります。
7	仕様書、4事業実施、 (2) 事前調査等	・構造計算の観点でパネルの屋根設置が NGの場合は？	全ての公民館が新耐震基準を満たし、築後 年数も短い施設を対象としており、パネル設 置は可能と考えています。 不可能な場合は、仕様書の4事業実施(1) オに沿って協議して決定します。
8	仕様書、4事業実施、 (2) 事前調査等	「設備の設置場所は原則として候補施設 の屋根」とありますが、 ・パネル以外もでしょうか？	屋根への設置はパネル及び電線とその設置 に伴う支持金具等を想定しています。 その他の設備については、施設管理上問題 ない場所で市と協議の上決定します。 (設備の設置個所等については可能な範囲で 企画提案書に記載をお願いします。)
9	仕様書、4事業実施、 (2) 事前調査等	・空きスペースにカーポート型架台設置 時は別途施設使用料が発生しますか？	使用面積に応じて使用料が発生します。算 定式は、実施要領6(1)エ(イ)のとおりで す。
10		・降雪による屋根設置のパネルからの落 雪場所は公民館で確保してもらえるの か？ (危険回避と発電量確保の2つの観点で)	公民館においてパネルに積もった雪専用の 落雪場所の確保は困難です。(従来、自然に屋 根から落下しています。) 施設利用者等の安全に配慮した設置をお願 いします。