

令和7年9月3日

入札参加予定者 様

鳥取市長 深澤 義彦
(公 印 省 略)

質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

質 問 回 答 書	
件 名	【河原あゆっこ園】休憩室エアコン購入
公 告 日	令和7年9月1日
提 出 年 月 日	令和7年9月2日
質問事項	
質問①：（２）同等品リストにパナソニック製のルームエアコンとパッケージエアコンが記載されていますが、今回の施工についてパッケージエアコンでの施工でもよいのか質問いたします。 良ければ同等品確認書にて別メーカーのパッケージエアコンを提出したいと思えます。	
質問②：（１）仕様書の規格にワイヤードリモコンと記載がありますが、ワイヤレスリモコンでも可能でしょうか。	
回 答	
回答①：仕様書にあります規格を満たすものであれば、パッケージエアコンでの施工でも問題ありません。	
回答②：ワイヤレスリモコン付に仕様書を訂正しました。	