

令和7年9月9日

入札参加予定者 様

鳥取市長 深澤 義彦
(公 印 省 略)

質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

質 問 回 答 書	
件 名	【河原あゆっこ園】休憩室エアコン購入
公 告 日	令和7年9月1日
提 出 年 月 日	令和7年9月5日
質問事項 ①：昨日現調して電気設備（参考内訳）動力盤内配線替えですが、新設するエアコンが単相200Vであるため動力回路の3相3線式から単相200Vを取ることは推奨されていません。 理由 電圧が不安定になったり、機器の故障や火災の原因になると思われます。正常に動作しない可能性があります。 上記により事務室のL-1-1電灯盤より単相200Vを供給する方法で宜しいでしょうか。	
回 答 機器の故障や火災の原因、正常に動作しない等の不具合が起こらない方法であれば、施工者の提案する方法で問題ございません。	