

令和7年9月9日

入札参加予定者 様

鳥取市長 深澤 義彦
(公 印 省 略)

質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

質 問 回 答 書	
件 名	【河原あゆっこ園】休憩室エアコン購入
公 告 日	令和7年9月1日
提 出 年 月 日	令和7年9月5日
質問事項 ①電源工事に関する記載について 仕様書には「動力盤内配線替え」と記載されていますが、これは「LM-2動力盤の206予備から单相200Vを取り出す」という工事内容であると理解してよろしいでしょうか。 ②コンセント配置の有無について 仕様書にはコンセント設置に関する記載が見当たりませんが、専用コンセントの設置は不要と判断されているのか、あるいは設置を含むものとして扱うべきか、明確なご指示をお願いいたします。 ③リモコン仕様の記載について 仕様書「4規格」の項目に「ワイヤードリモコン付」と記載されていますが、既設機器はワイヤレスリモコンであり、参考品番として挙げられている三菱重工SRK4025T2もワイヤレスリモコンが標準付属となっております。この点は記載誤りと理解してよろしいでしょうか。ワイヤレスリモコンでの提案が可能かどうか、ご確認をお願いいたします。	

回 答

- ① 参考数量表の記載についてはあくまでも目安として記載したものになります。単相200Vを取り出す方法を指定するものではありませんので、火災や故障などのリスクがなく、正常に動作する方法であれば施工者の提案するもので問題ありません。
- ② 専用コンセントの設置は不要と判断しております。
- ③ ワイヤレスリモコン付きに仕様書を訂正しております。ご確認ください。