

令和8年1月16日

入札参加予定者 様

鳥取市長 深澤 義彦  
( 公 印 省 略 )

質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

質 問 回 答 書	
件 名	鳥取市立高草中学校 特別活動室エアコン
公 告 日	令和8年1月13日
提 出 年 月 日	令和8年1月14日
質問事項  天吊型ツインエアコンの8馬力相当品は、高調波対策は、必要でしょうか。	
回 答  高調波対策が必要となる機器（メーカー）を選定する場合は、対策を行ってください。	